

PREGLEDNICA PREZRAČEVALNIH NAPRAV PAUL

Model	Kapaciteta naprave v m ³ /h	Kategorije prostora							Vračanje vlage	PHI certifikat	Učinkovitost vračanja po PHI	Poraba električne energije v Wh/m ³ po PHI	
		Bivalni prostori	Enodružinske hiše	Večdružinske hiše	Poslovne stavbe	Stojalo	Stena	Strop					Tla
VENTOS 50 (decentralna naprava)	~50	■											
CLIMOS F 200	~150		■	■			■	■	serijsko				
FOCUS (F) 200	~150		■	■		■	■		■	■	91%	0,31	
NOVUS (F) 300	~250		■	■		■	■		■	■	93% 84%	0,23 0,31 (Entalpijski)	
NOVUS (F) 450	~400		■	■		■	■		■	■	89%	0,29	
SANTOS (F) 570 COOL	~500		■	■	■			■	■	■	84%	0,31	za Santos 570 brez hladilnega modula
SERIJA MAXI FLAT	2000		■	■	■			■		■	78%	0,37	za Maxi Flat 600
SERIJA MAXI	6000		■	■	■				■				